

Rengörings- och underhållsbok



*Komfotabelt
att elda med ved!*

HDG Compact 100/150/200



Rengörings- och underhållsbok

Allmänt

ANLÄGGNINGENS ÄGARE

	Anläggningens ägare
Namn	
Gata, nr	
Postnummer, ort	

VÄRMEANLÄGGNING

	Värmeanläggning
HDG - projektnummer	
Panntyp	
Nominell värmeeffekt	
Byggår	
Övrigt	

Rengörings- och underhållsboken används för anteckning av rengörings- och underhållsarbetet som görs under ett år. Ange i tabellerna nedan när och hur många timmar du har utfört respektive arbete.

Förutom angivna rengörings- och underhållsarbeten på värmepannan ska alla andra säkerhetsrelevanta komponenter i värmesystemet underhållas regelbundet av behörig personal (t.ex. den termiska temperaturbegränsningen).



Observera!

Följ rengörings- och underhållsintervallerna. Detta garanterar värmepannans säkerhet. Om intervallerna inte följs slutar HDG:s garanti att gälla.

Kontaktperson

I följande tabell kan du skriva in dina viktigaste kontaktpersoners adresser och telefonnummer.

	Namn, adress	Tel
HDG-partner		
VVS-företag		
Elektriker		
Sotare		

Rengöring och underhåll av värmeanläggningen

ALLMÄNT

För en störningsfri och säker drift krävs vissa rengörings- och underhållsarbeten. Om rekommenderade intervaller efterföljs kan även dyra reparationsarbeten undvikas.

Rengörings- och underhållsarbetet kan även göras av ett auktoriserat VVS-företag om ett underhållsavtal tecknas.

RESERVDELAR



Använd endast originalreservdelar från HDG! HDG originalreservdelar kan även köpas hos ditt VVS-företag.

RENGÖRINGS- OCH UNDERHÅLLSSCHEMA



De angivna rengöringsintervallerna är ungefärliga värden. De kan förändras beroende på bränslets kvalitet och värmesystemets effektupptagning.



Detaljerad information om tillvägagångssättet återfinns i driftinstruktionen HDG Compact 100/150/200 på angivna sidor.

Observera även säkerhets- och varningsanvisningarna i driftinstruktionen.

Intervall	Komponent	Se sidan ...
En gång i veckan/vid behov	• Kontroll och rengöring av stegrosten	108
	• Kontroll och tömning av askbehållarna	109
	• Smörjning av inmatningen (var 150:e drifttimme)	111
En gång i månaden	• Kontroll och rengöring av rengöringskanal och rökasturbulatorer*	111
	• Kontroll av drivkedjorna	116
En gång i halvåret	• Rengöring av manöverenheten	119
	• Kontroll och rengöring av tändningsaggregatet	119
	• Kontroll och rengöring av lambdasonden	121
	• Kontroll och rengöring av rökröret	122
	• Kontroll och rengöring av den automatiska askutmatningen	123
	• Kontroll och rengöring av tryckutjämningsslangen	125
En gång om året	• Kontroll av fyllnadsvakten	126
	• Kontroll av elektriska stickkontakter	128
Före varannan fyllning	• Kontroll av lagringsutrymmet för bränslet	128

Tabell 1/1 - Rengörings- och underhållsschema

*Minst 2 gånger om året. Beroende på bränslets kvalitet kan det behöva göras oftare.

